

 <p>Центр технологических присоединений</p>	Технические условия № 13-10/3554 от 25.12.2013	
	На присоединение к тепловым сетям 1-ой очереди строительства:	
	РТС - 4	
	Филиал № 10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК»	
	Адрес объекта:	Московская область, Солнечногорский р-н, сельское поселение Кутузово, деревня Рузино
	Заказчик:	ООО «Кутузовское-1»

1. ОАО «МОЭК» не возражает против отпуска тепла для 1-й очереди строительства жилого комплекса.

Максимальная тепловая нагрузка объекта: $Q = 17,8$ Гкал/час.

2. Точка подключения объекта: на границе с инженерно-техническими сетями зданий.

Присоединение выполнить на участке тепловых сетей 2Д 800 мм между тепловой камерой ТК 41/4Г и тепловой камерой ТК 41/4Д.

3. Срок подключения объекта – до истечения срока действия данных технических условий.

4. Технические условия действительны до 25.12.2018.

По истечении срока действия параметры технических условий могут быть изменены.

Обязательства ОАО «МОЭК», по обеспечению подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям ОАО «МОЭК» прекращаются в случае, если в течение 3 (трех) лет с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на подключение объекта.

Примечание

Настоящие технические условия определяют техническую возможность подключения к сетям теплоснабжения. Для определения оптимальных условий энергообеспечения застройки с учетом очередности строительства необходимо разработать схему инженерного обеспечения застройки. Выполнение всех мероприятий по подключению к сетям теплоснабжения (реализация условий подключения) возможно только на основании договора. Для заключения договора заказчику необходимо направить заявку на подключение в Центр технологических присоединений ОАО «МОЭК» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 307 от 16.04.2012 (приложение 1).

Руководитель Центра технологических присоединений

Н.В. Леонов

Иглина А.С.
(495)657-94-19 доб. 62-57

